

РОСТЕХНАДЗОР

ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ (Дальневосточное управление Ростехнадзора)

ул. Светланская, д. 165, г. Владивосток, 690001, телефон: (4232) 239452, факс: (4232) 254192
E-mail: prim@dvost.gosnadzor.ru, http://www.dvost.gosnadzor.ru

г. Находка, Приморский край

место составления акта

06 декабря 2019 года

дата составления акта

11-00

время составления акта

АКТ ПРОВЕРКИ

Дальневосточным Управлением Ростехнадзора юридического лица, индивидуального предпринимателя № А-А74-922

692900, Приморский край, г. Находка, Проспект мира, 11

место проведения проверки

На основании: распоряжения № Р-А74-922 от 21.11.2019 года ДВУ Ростехнадзора

вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении:
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития
ребёнка - детский сад №67» г. Находка,

наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя

Место нахождения:

692900, Приморский край, г. Находка, Проспект мира, 11

Место осуществления деятельности:

692900, Приморский край, г. Находка, Проспект мира, 11

Общая продолжительность проверки: 4 рабочих дня в период с 03 по 06 декабря 2019 года

рабочих дней/ часов

Акт составлен: Дальневосточное Управления Ростехнадзора

наименование органа государственного контроля (надзора)

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен (заполняется при проведении выездной проверки):

и.о. заведующего Гужва Жанна Викторовна

приказ №516-лс от 28.10.2019 г.

должность

фамилия, инициалы

Гужва Ж.В.

03.11.2019 г. 11:00 ч.

подпись

дата

время

Дата и номер решения прокурора о согласовании проведения проверки:

не требуется

в случае необходимости согласования с органами прокуратуры

Лицо, проводившее проверку:

государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора по Приморскому
краю Дальневосточного Управления Ростехнадзора Ваняков Александр Викторович

фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (лиц), проводившего(их) проверку

Лицо, уполномоченное на проведение проверки:

государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора по Приморскому
краю Дальневосточного Управления Ростехнадзора Ваняков Александр Викторович

фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (лиц), проводивших проверку

Лица, привлекаемые к проведению проверки:

не требуются

фамилии, имена, отчества, должности экспертов, наименование экспертных организаций

При проведении проверки присутствовали:

и.о. заведующего МБДОУ «ЦРР детский сад №67» г. Находка Гужва Жанна Викторовна

фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица (должностное лицо) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке



В ходе проведения проверки организации эксплуатации и технического состояния электроустановок выявлены нарушения обязательных требований: «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТЭЭП) утверждены приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 года зарегистрированы в Минюсте РФ №4145 от 22.01.2003 года; «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок» (ПОТЭЭ), утверждены приказом Минтруда РФ №328н от 24.07.2013 года, зарегистрированы в Минюсте РФ 12.12.2013 года №30593; «Правила устройства электроустановок» (ПУЭ) утверждены Минэнерго РФ №204 от 08.07.2002 года; «Инструкция по применению и испытанию средств

защиты, используемых в электроустановках» (ИПИСЗ) утверждена приказом Минэнерго России №261 от 30.06.2003 года; с указанием положений нормативно-правовых актов, характера нарушений, лиц, допустивших нарушения:

№ пп	Характер нарушения, изложенный в соответствии с формулировкой закона, нормативного правового акта, нормативного технического документа	Статья, пункт нормативного правового акта	Лицо, допустившее нарушение
1.	Для непосредственного выполнения обязанностей по организации эксплуатации электроустановок отсутствует назначенный соответствующим документом из числа руководителей и специалистов Потребителя ответственный за электрохозяйство организации прошедший проверку знаний и имеющий 4 группу по электробезопасности.	ПТЭЭП 1.2.3, 1.2.7	МБДОУ «ЦРР детский сад №67» г. Находка
2.	Работник, проводящий присвоение 1 группы по электробезопасности неэлектротехническому персоналу, не имеет группы по электробезопасности не ниже 3.	ПТЭЭП 1.4.4	МБДОУ «ЦРР детский сад №67» г. Находка
3.	Организации и форма собственности юридических лиц в акте разграничения электрических сетей по имущественной (балансовой) принадлежности и эксплуатационной ответственности не соответствует фактическому состоянию (обновить акт).	ПТЭЭП 1.8.1.	МБДОУ «ЦРР детский сад №67» г. Находка
4.	Не проведено техническое освидетельствование электропроводок и электрооборудования, у которых истёк установленный нормативно-технической документацией срок службы, с целью установления сроков дальнейшей работы и условий эксплуатации в соответствии с действующими требованиями правил устройства электроустановок.	ПТЭЭП 1.6.7	МБДОУ «ЦРР детский сад №67» г. Находка
5.	Не проведена модернизация и реконструкция оборудования электроустановок, для которых изменились требования к устройству, условиям работы (электропроводка).	ПТЭЭП 1.6.1, 1.6.2, 1.6.4	МБДОУ «ЦРР детский сад №67» г. Находка
6.	Отсутствует генеральный план предприятия с нанесёнными зданиями, сооружениями, электротехническими коммуникациями кабельными линиями, воздушными линиями, заземляющими устройствами.	ПТЭЭП 1.8.1,	МБДОУ «ЦРР детский сад №67» г. Находка
7.	Отсутствует схема электрическая принципиальная сетей 10/0,4 кВ электроснабжения соответствующая фактической эксплуатационной.	ПТЭЭП 1.8.1, 1.8.2, 1.8.5, 1.8.9. ПУЭ 4.1.3	МБДОУ «ЦРР детский сад №67» г. Находка
8.	Схема ВРУ 0,4 кВ и фактическое присоединение питающих кабелей не обеспечивает надёжность электроснабжения учреждения соответствующей второй категории (кабель не подключен).	ПУЭ 1.2.18, 1.2.19 СП 31-110-2003 5.1	МБДОУ «ЦРР детский сад №67» г. Находка
9.	Не приняты меры препятствующие появлению наведённого напряжения в кабельных линиях 0,4 кВ находящихся на повреждении или резервных (кабель в ВРУ 0,4 кВ).	ПТЭЭП 2.4	МБДОУ «ЦРР детский сад №67» г. Находка
10.	Не установлен аппарат защит на отходящей линии на ЩС1.	ПУЭ 1.7.57, 7.1.24	МБДОУ «ЦРР детский сад №67» г. Находка
11.	На предохранительных щитках и (или) у предохранителей присоединений отсутствуют надписи, указывающие номинальный ток плавкой вставки (ВРУ 0,4 кВ).	ПТЭЭП 2.2.20, ПУЭ 3.1.7.	МБДОУ «ЦРР детский сад №67» г. Находка
12.	ЩС1 установленный вне электропомещения, не имеет запирающее устройство, препятствующее доступу в них работников неэлектротехнического персонала	ПТЭЭП 2.2.4, ПУЭ 4.1.27, 4.1.25 ПУЭ 1.7.49, 1.1.34	МБДОУ «ЦРР детский сад №67» г. Находка
13.	Линии групповой сети, прокладываемые от распределительных щитов до штепсельных розеток и стационарных электроприёмников, выполнены	ПУЭ 7.1.36, 1.7.132	МБДОУ «ЦРР детский сад №67» г. Находка

	двухпроводными.		
14.	Штепсельные розетки для переносных электроприёмников, применены без защитного контакта для присоединения РЕ проводника.	ПУЭ 6.6.24	МБДОУ «ЦРР детский сад №67» г. Находка
15.	Цепи штепсельных розеток расположенных в помещениях с повышенной опасностью (токопроводящие полы) не защищены устройствами защитного отключения с номинальным отключающим дифференциальным током не более 30 мА (пищеблок, прачечная, моечные в группах).	ПУЭ 1.7.151, 7.1.48, 7.1.79	МБДОУ «ЦРР детский сад №67» г. Находка

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, проводимых органами государственного контроля (надзора), внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует:




Прилагаемые к акту документы:

- Копия распоряжение № Р-А74-922 от 21.11.2019 года Дальневосточного Управления Ростехнадзора о проведении плановой выездной проверки.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора по Приморскому краю




 подпись, штамп **Ванаиков А.В.**

С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями получил:

и.о. заведующего МБДОУ «ЦРР детский сад №67» г. Находка
приказ №516-лс от 28.10.2019 г.

Гужва Жанна Викторовна

фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица

06.12.2019 г.




 М.П.  подпись

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____
подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проверяемого (ых) объекта